

CHECKLIST DE VÉRIFICATION D'EXTINCTEUR

Contrôle périodique de sécurité incendie

NOM DU SITE / BÂTIMENT _____	EMPLACEMENT DE L'EXTINCTEUR _____
N° D'IDENTIFICATION _____	TYPE D'EXTINCTEUR _____
DATE DE VÉRIFICATION _____	NOM DU VÉRIFICATEUR _____

POINTS DE CONTRÔLE



01 Accessibilité et emplacement

- L'extincteur est-il facilement accessible, sans obstruction ?
- Est-il situé à l'emplacement désigné et signalé ?
- La hauteur de fixation est-elle conforme (support mural, socle) ?





02

Signalisation


- Le panneau / pictogramme signalant l'extincteur est-il visible et en bon état ?



03

État extérieur de l'appareil

- Absence de corrosion, rouille, bosses ou fuites visibles ?
- La peinture / l'étiquette est-elle lisible et non endommagée ?



04

Manomètre (pression)

- L'aiguille est-elle dans la zone verte (pression correcte) ?





05

Goupille de sécurité et scellé

- La goupille est-elle en place et le plomb / scellé intact (non utilisé) ?



06

Tuyau et poignée

- Le tuyau (si présent) est-il intact, non fissuré, non obstrué ?
- La poignée / gâchette fonctionne-t-elle librement ?




07

Poids / niveau de charge

- Le poids correspond-il à la charge nominale indiquée (pour CO2 notamment) ?






08

Étiquette d'instructions

- Le mode d'emploi est-il lisible et présent sur l'appareil ?



09

Date de dernière inspection / maintenance

- La date du dernier contrôle réglementaire est-elle inscrite et à jour ?
- La date de la prochaine maintenance / révision est-elle indiquée ?



10

Fiche de contrôle / carte d'inspection

- La fiche de suivi accrochée à l'extincteur est-elle remplie et à jour ?



RÉSULTAT GLOBAL

☐ Conforme ☐ Non conforme

Actions correctives à entreprendre :